



- NOTAS:**
1. ESPESURA DA CHAPA DE ALUMÍNIO - 1,5mm (CORPO E PLACA DE MONTAGEM);
 2. AS CAIXAS DEVERÃO APRESENTAR DISPOSITIVO PARA LACRE COM PARAFUSO DE AÇO INOX DE M5X25mm COM PORCA REBITE PLANA INOX M5;
 3. ESPESURA DO VIDRO (VISOR) - 4mm OU POLICARBONATO CRISTAL RESISTENTE A UV; DE 3mm;
 4. VENEZIAVA COM TELA MOSQUETEIRO INTERNA ANTI INSETO DE NYLON;
 5. PARAFUSO DE ATERRAMENTO M5X25mm EM COBRE OU LATÃO COM PORCA E ARUELA COM CHAPA DE 30X30X1,5mm NA PARTE INTERNA;
 6. ACABAMENTO REALIZADO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ (POLÍESTER TEXTURIZADO);
 7. TODOS OS PARAFUSOS DEVERÃO SER DE AÇO INOX, LATÃO OU COBRE, CONFORME APLICAÇÃO;
 8. A PLACA DE MONTAGEM DEVERÁ TER DUAS DOBRAS NAS LATERAIS PARA MAIOR RESISTÊNCIA E FIXADA POR 04 PARAFUSOS (NÃO REBITAR);
 9. TOSTÃO PARA ELETRODUTO DE SAÍDA DO ATERRAMENTO.