



OBSERVAÇÕES:

- Para fixação do medidor, fornecer 3 parafusos Phillips cabeça panela de 4,2 x 15 mm de aço inox, já colocados no suporte de medidores;
- Dispositivo para lacre com parafuso fixado no corpo da caixa e apenas com a rosca exposta e um furo na ponta, e uma rosca que fixa a tampa ao corpo, permitindo a selagem da caixa conforme desenhos e especificações;
- Para caixas CMQ e CMR2, o lacre pode ser através de parafuso M5 com furo na cabeça do parafuso.
- O rasgo do disjuntor poderá ser tanto no lado direito quanto no esquerdo para caixas com DPS e disjuntor do DPS (minidisjuntor que atua como dispositivo de proteção de sobrecorrente a montante do DPS);
- Visores das caixas de acordo com E-321.0038;
- Todos os parafusos em aço inox;
- As posições das caixas de barramentos e de proteção podem variar conforme necessidade, desde que não se altere a topologia elétrica original e sejam seguidas as normas CELESC e ABNT;
- A caixa CMQ é quadrada e pode ter lado de 520 mm até 570 mm, dependendo do fabricante;
- O layout das caixas pode variar, dependendo do fabricante;
- Caso seja necessário, as derivações de aterramento de cada UC podem ser feitas através de um barramento de cobre instalado na caixa do medidor da uc (mínimo  $\frac{5}{8}$ " x  $\frac{3}{16}$ " ) ou através de um conector parafuso fendido com sapata, a ser decidido conforme cada projeto;
- Demais conexões de aterramento e da barra PE devem ser previstos nos desenhos técnicos de cada projeto;
- A quantidade de furações e tamanho dos barramentos devem ser dimensionados de acordo com a necessidade de cada projeto;
- Caso os ramais de saída dos QMCs sejam cabos classe 4/5, deve ser utilizado terminal tcm chanfrado no borne do neutro na saída do medidor;
- Demais itens pertinentes ao projeto como seção de cabos e barramentos, parâmetros de disjuntores e DPS,etc. deverão ser especificados de acordo com cada projeto;
- Todas as conexões de cabos com barramentos devem ser identificadas por anilhas.

NOTAS:

- Caixa em policarbonato. Espessura mínima de 3 mm;
- Tampa frontal em policarbonato translúcido incolor com aditivos antichama e proteção UV;
- Corpo em policarbonato cinza;
- Placas de segurança conforme modelos das normas CELESC;
- Suporte de fixação do medidor com aditivos antichama e proteção UV;
- A caixa deve atender os requisitos da ABNT NBR 15820;
- Rigidez dielétrica mínima: 5 kV;
- Resistência de isolamento mínima: 5 MΩ;
- Todos os barramentos devem ser de cobre eletrolítico, e receber trato de revestimento de estanho ou nitrato de prata.



DESENHO: QMC para 31 medidores

DATA REVISÃO: 30/04/2025

REVISÃO:03

ÁREA RESPONSÁVEL: DPGT

DESENHISTA: Luziany S. Rosa

APROVAÇÃO: Pierry M. Reinaldo

ESCALA: Sem Escala

FOLHA: A3

PÁGINA:

DOCUMENTOS RELACIONADOS: ABNT NBR 15820/E-321.0038/N-321.0003

01